

Министерство здравоохранения  
Ставропольского края  
Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  
учреждение СК  
«Кисловодский медицинский колледж»  
357700, Россия, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48-б  
тел. (факс): (87937) 6-89-27  
e-mail: kmk2009narzan@mail.ru  
сайт колледжа: <http://www.kmk26.ru>

02.64 / 05  
исх. № \_\_\_\_\_ от « 10 » 01 2017 г.


Заместителю главного  
государственного инспектора  
г. Кисловодска  
по пожарному надзору  
майору внутренней службы

Капустян П.В.

**Уважаемый Павел Викторович!**

В ответ, на Ваше постановление № 202 от 27.12. 2016 года, ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж», ставит Вас в известность о том, что за нарушения указанные в Вашем постановлении, к дисциплинарной ответственности в виде устного замечания, привлечён – заместитель директора по АХР, ГБПОУ СК «Кисловодского медицинского колледжа» - Ляуфер С.О., так же сообщая Вам, что все выявленные нарушения будут устранены, в указанный в предписании срок.

Директор ГБПОУ СК  
«Кисловодский медицинский колледж»



Н.Г. Истошин

Получено  
Ляуфер С.О.  
11.01.2017 г.



Директору ГБПОУ СК  
«Кисловодский медицинский колледж»  
Истошину Н.Г.  
357700 Россия г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48/б.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 202  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного  
правонарушения

«27» декабря 2016 г.

г. Кисловодск

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Кисловодска по пожарному надзору, майор внутренней службы Капустян Павел Викторович рассмотрел материалы на должностное лицо: Ляуфер Станислава Олеговича, заместитель директора по АХР ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж», находящейся (зарегистрированного) по адресу: г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48/б. Материалами установлено, что:

- «26» декабря 2016г. в «16» час «00» минут на территории и в помещениях ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж», место нахождения: г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48Б нарушены правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а именно:
1. Соединительные линии АПС и СОУЭ выполнены непожаростойкими проводами в здании учебного корпуса (п. 13.15.7 СП 5.13130.2009);
  2. Система пожарной сигнализации, которая должна обеспечивать подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения - не обеспечивает дублирование этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 61 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
  3. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм. (здание общежития) (п. 13.14.8 СП 5.13130.2009)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противоподымной защиты зданий, сооружений и строений».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



Капустян П.В.

(Истошину Н.Г.)

Представление получил

Представление направлено \_\_\_\_\_





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова, 191-а E-mail: www.26.mchs.gov.ru;  
тел. 8(8652)94-55-90, факс 8(8652)24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кисловодску  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357700 г. Кисловодск ул. Кирова, 15 E-mail: kislodvsk77@bk.ru, тел. факс 8(87937) 2-99-40  
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы 8(8652) 39-99-99  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793)39-99-99  
Предписание № 226/1/153

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»,  
место нахождения: г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48Б.

Законному представителю юридического лица директору ГБПОУ СК  
«Кисловодский медицинский колледж» Истошину Николаю Георгиевичу.

Во исполнение распоряжения № 226 от «28» ноября 2016 года начальника ОНД и ПР УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) В.И. Коновалова, ст. 6 Федерально-  
го закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «14»  
декабря 2016 года до 16 ч. 00 мин. «14» декабря 2016 года; с 15 ч. 30 мин. «26» декабря 2016 года  
до 16 ч. 00 мин. «26» декабря 2016 года проведена плановая проверка заместителем начальника ОНД  
и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) майором внутрен-  
ней службы Капустян Павлом Викторовичем - ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»,  
место нахождения: г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48Б, совместно с заместителем директора ГБПОУ  
СК «Кисловодский медицинский колледж» Ляуфер Станиславом Олеговичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
проверки:

№ Пре-дпи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Соединительные линии АПС и СОУЭ выполнить пожаростойкими проводами в здании учебного корпуса	(п. 13.15.7 СП 5.13130.2009)	30.04.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)



сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
(по г. Кисловодску)  
майор внутренней службы  
Капустян П.В.



Предписание для исполнения получил:  
Законный представитель  
директор ГБПОУ СК  
«Кисловодский медицинский колледж»  
Истошин Н.Г.

«26» декабря 2016г.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова, 191-а E-mail: www.26.mchs.gov.ru;  
тел. 8(8652)94-55-90, факс 8(8652)24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кисловодску  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357700 г. Кисловодск ул. Кирова, 15 E-mail: kislovodsk77@bk.ru , тел, факс 8(87937) 2-99-40  
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы 8(8652) 39-99-99  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793)39-99-99  
Предписание № 226/1/154

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»,  
место нахождения: г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48Б.

Законному представителю юридического лица директору ГБПОУ СК  
«Кисловодский медицинский колледж» Истошину Николаю Георгиевичу.

Во исполнение распоряжения № 226 от «28» ноября 2016 года начальника ОНД и ПР УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) В.И. Коновалова, ст. 6 Федерально-  
го закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «14»  
декабря 2016 года до 16 ч. 00 мин. «14» декабря 2016 года; с 15 ч. 30 мин. «26» декабря 2016 года  
до 16 ч. 00 мин. «26» декабря 2016 года проведена плановая проверка заместителем начальника ОНД  
и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) майором внутрен-  
ней службы Капустян Павлом Викторовичем - ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»,  
место нахождения: г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48Б, совместно с заместителем директора ГБПОУ  
СК «Кисловодский медицинский колледж» Ляуфер Станиславом Олеговичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
проверки:

№ Пре-дпи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации системой пожарной сигнализации, которая должна обеспечивать подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помеще-	(п. 61 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	28.02.2017	



	нии дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения			
2.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними выполнить не менее 50 мм. (здание общежития)	(п. 13.14.8 СП 5.13130.2009)	28.02.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
(по г. Кисловодску)  
майор внутренней службы  
Капустян П.В.



Предписание для исполнения получил:  
Законный представитель  
директор ГБПОУ СК  
«Кисловодский медицинский колледж»  
Истошин Н.Г.

*[Handwritten signature]*

«26» декабря 2016г.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова, 191-а E-mail: www.26.mchs.gov.ru; тел. 8(8652)94-55-90, факс 8(8652)24-23-26  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кисловодску  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357700 г. Кисловодск ул. Кирова, 15 E-mail: kislodsk77@bk.ru, тел. факс 8(87937) 2-99-40  
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы 8(8652) 39-99-99  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793)39-99-99

г. Кисловодск, ул. Кирова, 15

«26» декабря 2016г.

16 ч. 00 мин.

### АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 226

по адресу: г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48Б.

На основании распоряжения № 226 от «28» ноября 2016 года начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) В.И. Коновалова была проведена плановая выездная проверка в отношении: ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж», место нахождения: г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48Б.

Дата и время проведения проверки: с 14 ч. 00 мин. «14» декабря 2016 года до 16 ч. 00 мин.

«14» декабря 2016 года; с 15 ч. 30 мин. «26» декабря 2016 года до 16 ч. 00 мин. «26» декабря 2016 года - продолжительность проверки – 2 часа/30 мин.

Общая продолжительность проверки – 2 часа/ 30 мин./ 2дня.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Кисловодску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен:

«02» декабря 2016г.

09 ч. 46 мин

Законный представитель

директор ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»

Истошин Н.Г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет.

Лицо, проводившее проверку: заместитель начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС

России по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) майор внутренней службы Капустян

Павел Викторович; начальник сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю С.В. Зорькин.

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора ГБПОУ СК

«Кисловодский медицинский колледж» Ляуфер Станислав Олегович.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или

требований, установленных муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности, а именно:

1. Соединительные линии АПС и СОУЭ выполнены непожаростойкими проводами в здании учебного корпуса (п. 13.15.7 СП 5.13130.2009);
2. Система пожарной сигнализации, которая должна обеспечивать подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения - не обеспечивает дублирование этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 61 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);



3. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм. (здание общежития) (п. 13.14.8 СП 5.13130.2009)

Лицо ответственное за допущенные нарушения: заместитель директора ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» Ляуфер С.О.

Несоответствий сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

Фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля не выявлено;

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (отсутствует):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Заместитель начальника ОНД и ПР УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
(по г. Кисловодску)  
майор внутренней службы  
Капустян П.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Законный представитель  
директор ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»  
Истошин Н.Г.

\_\_\_\_\_

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

«26» декабря 2016г.